



DK50 2x4VR/110

-  **RU** Руководство пользователя
-  **SK** Návod na použitie
-  **CS** Návod k použití



ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|------------------------------------------------|------------|
| ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ | 58 |
| 1. ОБОЗНАЧЕНИЯ СЕ | 58 |
| 2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ..... | 58 |
| 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ | 58 |
| 4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СИМВОЛЫ | 59 |
| 5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ | 60 |
| 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 61 |
| 7. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ..... | 62 |
| 8. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ..... | 64 |
| УСТАНОВКА | 67 |
| 9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 67 |
| 10. УСТАНОВКА..... | 67 |
| 11. МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ | 74 |
| 12. СХЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ..... | 76 |
| 13. ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ..... | 78 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ..... | 78 |
| 14. ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА | 79 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ | 80 |
| 15. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ..... | 80 |
| 16. ОБСЛУЖИВАНИЕ..... | 81 |
| 17. ХРАНЕНИЕ | 84 |
| 18. УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА..... | 84 |
| 19. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТНЫХ УСЛУГАХ..... | 84 |
| 20. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ | 84 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ..... | 141 |
| 21. ОТЧЕТ ОБ УСТАНОВКЕ..... | 143 |

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ И ПРАВИЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВАШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Изделие зарегистрировано и соответствует требованиям Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Изделие соответствует системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России.

1. ОБОЗНАЧЕНИЯ СЕ

Изделия, обозначенные знаком соответствия СЕ, соответствуют требованиям директив по безопасности Европейского союза (93/42/ЕЕС).

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Противопоказания или побочные эффекты неизвестны.

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

3.1. Общие предупреждения

- Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию является составной частью компрессора. Необходимо, чтобы она всегда находилась рядом с ним. Данное руководство содержит все необходимые сведения для правильной эксплуатации устройства.
- Безопасность обслуживающего персонала и бесперебойная работа устройства гарантированы только при применении оригинальных запчастей устройства. Разрешается применять только приспособления и запчасти, указанные в технической документации или непосредственно утвержденные производителем.
- В случае использования других принадлежностей или расходных материалов производитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации устройства. На неисправности, возникшие в результате применения принадлежностей или расходных материалов, не указанных производителем, гарантия не распространяется.
- Производитель несет ответственность за безопасность, надежность и работоспособность устройства только в случае соблюдения следующих требований.
 - Установку, новую настройку, изменения, расширение и ремонт осуществляет производитель, его представитель или поставщик услуг, уполномоченный производителем.
 - Устройство используется в соответствии с инструкцией по установке, эксплуатации и обслуживанию.
- Производитель оставляет за собой все права на патентную защиту своих монтажных схем, методов и названий.
- Перевод инструкции по установке, эксплуатации и обслуживанию выполнен с учетом всей доступной информации. В случае неоднозначности толкования приоритет имеет версия текста на словацком языке.

3.2. Общие предупреждения относительно безопасности

Оборудование разработано и сконструировано производителем так, чтобы исключить все возможные риски при использовании его по назначению. Производитель считает своим обязательством описать указанные ниже меры безопасности, чтобы исключить возможный ущерб.

- Устройство должно эксплуатироваться в соответствии с местным законодательством.
- Оригинальную упаковку необходимо сохранить на случай возможного возврата устройства. Только оригинальная упаковка гарантирует оптимальную защиту устройства во время транспортировки. Если в течение гарантийного срока потребуются возврат устройства, производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной упаковкой.
- Перед каждым применением устройства необходимо, чтобы пользователь убедился в правильной работе и безопасном состоянии устройства.
- Пользователь должен быть ознакомлен с принципами работы устройства.
- Изделие не предназначено для работы во взрывоопасных зонах.
- Если в ходе эксплуатации устройства возникнет какая-либо проблема, пользователь обязан немедленно сообщить об этом своему поставщику.

3.3. Предупреждения по безопасности работы электрической системы

- Устройство должно быть заземлено.
- Перед подключением устройства необходимо проверить, соответствуют ли напряжение и частота электросети значениям, указанным на устройстве.
- Перед запуском компрессора необходимо проверить устройство, а также подсоединенные воздухо- и электрораспределительные линии на наличие повреждений. Поврежденные пневмолинии и электрические цепи необходимо сразу же заменить.
- В случае возникновения технической неисправности следует немедленно отключить устройство от электросети (вытащить сетевой штепсель).
- При проведении ремонта и технического обслуживания необходимо соблюдение следующих требований.
 - Сетевой штепсель должен быть отключен от розетки.
 - Из напорных трубопроводов должен быть выпущен воздух, а в ресивере — сброшено давление.
- Устройство должен устанавливать только квалифицированный специалист.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СИМВОЛЫ

В инструкции по установке, эксплуатации и обслуживанию, а также на упаковке устройства и на самом устройстве для обозначения важных сведений используются перечисленные ниже отметки и знаки.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Внимание! См. инструкцию по эксплуатации |
|  | Осторожно! Опасность поражения электрическим током |
|  | См. инструкцию по эксплуатации |
|  | Обозначение соответствия требованиям CE |
|  | Компрессор управляется дистанционно и может запускаться без предупреждения |
|  | Осторожно! Горячая поверхность |
|  | Заземляющее соединение |
|  | Клемма заземления |
|  | Предохранитель |
|  | Переменный ток |
|  | Манипуляционный знак на упаковке – ХРУПКИЙ ПРЕДМЕТ |
|  | Манипуляционный знак на упаковке – ЭТОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ |
|  | Манипуляционный знак на упаковке – БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ |
|  | Манипуляционный знак на упаковке – ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ |
|  | Манипуляционный знак на упаковке – ОГРАНИЧЕННОЕ СТОГОВАНИЕ |
|  | Знак на упаковке – УТИЛИЗИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ |

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Компрессор перевозится в картонной коробке, защищающей устройство от повреждений при транспортировке.



Предупреждение! Всегда используйте для транспортировки оригинальную упаковку и закрепляйте компрессор в вертикальном положении.



Во время транспортировки и хранения защищайте компрессор от влажности и экстремальных температур. Компрессоры в оригинальной упаковке можно хранить в теплых, сухих и незапыленных помещениях. Не храните устройство рядом с химическими веществами.



По возможности сохраните упаковочный материал. В противном случае утилизируйте его экологически безопасным способом или используйте повторно, если это возможно.



Предупреждение! Перед транспортировкой необходимо сбросить давление воздуха в резервуаре и напорных шлангах и слить конденсат.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







| | | DK50 2x4VR/110 | DK50 2x4VR/110S | DK50 2x4VR/110 | DK50 2x4VR/110S |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение / частота | V / Hz | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 |
| Производительность компрессора при давлении 6 бар | Lit.min ⁻¹ | 520 | 520 | 410 | 410 |
| Производительность компрессора при давлении 6 бар с осушителем | MD | 430 | 430 | 330 | 330 |
| | NDM | | | | |
| Максимальный ток компрессора | A | 9.4 | 10.2 | 9.4 | 10.2 |
| Максимальный ток компрессора с осушителем | A | 10.1 | 10.6 | 10.1 | 10.6 |
| Мощность двигателя | kW | 2x2.2 | 2x2.2 | 2x2.2 | 2x2.2 |
| Емкость ресивера | Lit. | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Рабочее давление | bar | 6.0 – 8.0 | 6.0 – 8.0 | 8.0 – 10.0 | 8.0 – 10.0 |
| Допустимое рабочее давление предохранительного клапана | bar | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 |
| Уровень шума | L _{pFA} [dB] | 77 | 58 | 77 | 58 |
| Режим эксплуатации компрессора | | Непрерывный S1 | Непрерывный S1 | Непрерывный S1 | Непрерывный S1 |
| Режим эксплуатации компрессора с осушителем | | Непрерывный S1 | Непрерывный S1 | Непрерывный S1 | Непрерывный S1 |
| Размеры компрессора Ш x Г x В | mm | 1090x540x830 | 1260x840x1050 | 1090x540x830 | 1260x840x1050 |
| Размеры компрессора с осушителем Ш x Г x В | MD | 1210x675x830 | 1260x840x1050 | 1210x675x830 | 1210x840x1050 |
| | NDM | | | | |
| Вес | kg | 136 | 218 | 136 | 218 |
| Вес с осушителем | MD | 158 | 240 | 158 | 240 |
| | NDM | 172 | 254 | 172 | 254 |
| Характеристики осушителя воздуха | | | | | |
| Температура конденсации | MD | -20 | | | |
| Температура конденсации под давлением | NDM | | | | |
| Конфигурация соответствует стандарту EN 60 601-1 | | класс I. | | | |

Климатические условия хранения и транспортировки

Температура: от -25 °C до +55 °C, 24 ч до +70 °C
Относительная влажность воздуха: от 10 % до 90 %
(без конденсации)

Климатические условия эксплуатации

Температура: от +5 °C до +40 °C
Относительная влажность воздуха: 70%



6.1. Поправка эффективности потребляемого объема сжатого воздуха (ПОСВ) на разность подъема

Таблица поправок ПОСВ

| Подъем [м над уровнем моря] | 0—1500 | 1501—2500 | 2501—3500 | 3501—4500 |
|-----------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| ПОСВ [л/мин] | ПОСВ x 1 | ПОСВ x 0,8 | ПОСВ x 0,71 | ПОСВ x 0,60 |

Эффективность ПОСВ относится к высоте 0 м над уровнем моря: Температура: 20° С
 Атмосферное давление: 101 325 Па
 Относительная влажность: 0 %

7. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

7.1. Различные модели и их применение

Медицинские компрессоры являются источником чистого, не содержащего масла, сжатого воздуха, приводящего в действие стоматологические инструменты и оборудование.


Модели компрессоров имеют следующее предназначение.

Стоматологические компрессоры DK50 2x4VR/110 - предназначены для отдельной установки компрессора в любом помещении клиники.

Стоматологические компрессоры DK50 2x4VR/110/M - предназначены для отдельной установки компрессора в любом помещении и оснащены осушителем воздуха.

Стоматологические компрессоры DK50 2x4VR/110S - в компактных шкафчиках с активным поглощением шума подходят для размещения в медицинском кабинете.

Стоматологические компрессоры DK50 2x4VR/110S/M - устанавливаются в шкафчиках и оснащены осушителями воздуха.






Сжатый воздух из компрессора не пригоден для дыхательных устройств и другого подобного оборудования без использования дополнительного фильтровального оборудования.

7.2. Вспомогательное оборудование

Изделия могут быть оснащены вспомогательным оборудованием, которое не включено в базовую комплектацию и заказывается отдельно:

Фильтр с регулятором / блок 604012967-000 /

Фильтр с регулятором отфильтровывает загрязненные примеси в сжатом воздухе размером до 5 мкм. Применение этого оборудования на компрессоре без осушителя частично снижает количество влаги в подаваемом сжатом воздухе. Отфильтрованный сжатый воздух подходит для любых применений при условии соответствия его свойств предполагаемым требованиям. Регулятор обеспечивает подачу воздуха на выходе под постоянным давлением (при условии, что установленное на регуляторе значение давления не превышает переключающее давление, установленное на реле давления).



Регулятор / блок 604022073-000 /

Регулятор обеспечивает подачу воздуха на выходе под постоянным давлением (при условии, что установленное на регуляторе значение давления не превышает переключающее давление, установленное на реле давления).



Система автоматического слива конденсата / блок 604011998-000 /



Система автоматического слива конденсата автоматически сливает конденсат из ресивера компрессора с установленной периодичностью.

Система автоматически открывает электромагнитный клапан с установленной периодичностью, чтобы слить конденсат из ресивера.

- Для установки временного интервала между запусками электромагнитного клапана (приблизительно 30 минут) используется таймер.
- В случае образования избыточного количества конденсата можно установить более короткий временной интервал между запусками электромагнитного клапана.

- Кнопка TEST (2) используется для проверки запуска электромагнитного клапана. При ее нажатии должен открыться электромагнитный клапан (ON) и запуститься отсчет времени между запусками электромагнитного клапана.

- Загорается светодиодный индикатор (1), указывая на то, что клапан открыт (ON).



8. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Компрессор (Рис. 1)

Компрессор (1) всасывает атмосферный воздух через входной фильтр (8), сжимает его и направляет через обратный клапан (3) в ресивер (2). Подключенный прибор потребляет сжатый воздух из ресивера, пока давление не понизится до уровня, установленного на реле давления (4) по умолчанию, при котором компрессор включается. Компрессор снова направляет сжатый воздух в ресивер, пока давление не повысится до максимального уровня, при котором компрессор выключается. Предохранительный клапан (5) предотвращает превышение максимально допустимого уровня давления в воздушной камере. Через спускной клапан (7) сливается конденсат из ресивера. После этого сухой и чистый сжатый воздух готов к повторному использованию в ресивере.

Компрессор с мембранным осушителем (MD) (Рис. 2)

Компрессор (1) всасывает атмосферный воздух через входной фильтр (8), сжимает его и направляет через обратный клапан (3) в охладитель (10). Затем воздух проходит через фильтр (33) и микрофильтр (34) в осушитель (35). Сухой и чистый воздух проходит через обратный клапан (3) в ресивер (2). Конденсат из фильтра и микрофильтра автоматически выпускается в дренажный сосуд. Осушитель обеспечивает непрерывное осушение сжатого воздуха. После этого сухой и чистый сжатый воздух готов к повторному использованию в ресивере.

Компрессор с осушителем NDL (Рис. 3)

Компрессор (1) всасывает атмосферный воздух через входной фильтр (8), сжимает его и направляет через обратный клапан (3) в охладитель (10). Затем воздух проходит через отделитель конденсата (15) и сушильную камеру (11) с адсорбентом, где удаляется влага, после чего поступает в ресивер (2). Адсорбент восстанавливается, когда сушильная камера опорожняется после отключения компрессора реле давления. Затем воздух выпускается из адсорбционной камеры через открытый электромагнитный клапан и удаляется с помощью сухого сжатого воздуха. Осушение воздуха происходит в одной камере, а восстановление — в другой. Режим работы каждой из камер изменяется периодическими циклами, процессы сушки и восстановления выполняются в камерах поочередно. После этого сухой и чистый сжатый воздух готов к повторному использованию. Постоянное значение давления на выходе поддерживается с помощью регулятора давления (12).

Реле давления (13) защищает осушитель от повреждений в случае продолжительной работы компрессора при низком давлении (ниже 5 бар)

Шкафчик для компрессора (Рис. 4)

Звукоизолирующий шкафчик компактен, но, несмотря на это, обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха для охлаждения. Вентилятор (18), расположенный под агрегатом компрессора, а также вентиляторы корпуса (26) охлаждают компрессор и пространство внутри шкафчика. Вентиляторы функционируют во время работы двигателя компрессора. Вентиляторы автоматически включаются, когда температура в шкафчике превышает 40 °С, даже если компрессор не работает. Они автоматически отключаются, когда температура в шкафчике снижается примерно до 32 °С.

Индикатор (29) на передней стенке шкафчика показывает, что компрессор с осушителем NDL нуждается в техническом обслуживании (см. раздел «Периодичность технического обслуживания»)




Убедитесь, что ничто не мешает свободной циркуляции воздуха вокруг компрессора и под ним. Запрещается перекрывать выход горячего воздуха в верхней задней части корпуса.



Если компрессор устанавливается на мягкий пол, например ковер, необходимо оставить зазор для вентиляции между основанием и полом или корпусом и полом (например, подложить под основание твердые подложки).

Рис. 1. Компрессор



1. Компрессор
2. Ресивер
3. Обратный клапан
4. Реле давления
5. Предохранительный клапан
6. Манометр
7. Спускной клапан
8. Входной фильтр
9. Счетчик часов
10. Охладитель осушителя
11. Адсорбционный осушитель (NDM)
12. -
13. Реле давления 2
14. Клапан сброса давления
15. Отделитель конденсата
16. Контрольный клапан
17. Обратный клапан
18. Вентилятор компрессора
19. Пневматические пружины
20. Жесткий стенной упор
21. Шнур электропитания
22. Шланг манометра
23. Угловое свинчивание
24. -
25. Колесо компрессора
26. Вентилятор шкафчика
27. Ручка
28. Выключатель
29. Индикатор техобслуживания
30. Манометр шкафчика
31. Температурное реле
32. Установочная тележка
33. Фильтр
34. Микрофильтр
35. Мембранный осушитель (MD)

Рис. 2. Компрессор с мембранным осушителем (MD)




Рис.3- Компрессор с адсорбционным осушителем NDM





Рис. 4- Шкафчик



УСТАНОВКА

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Устройство следует устанавливать и эксплуатировать только в сухих, хорошо проветриваемых и незапыленных помещениях с температурой окружающего воздуха в диапазоне от +5 °С до +40 °С и относительной влажностью не больше 70 %. В противном случае производитель не гарантирует безотказную работу компрессора. Компрессор должен быть установлен так, чтобы был обеспечен доступ для эксплуатации и обслуживания. Убедитесь, что табличка на устройстве удобочитаема.
- Устройство должно стоять на ровном и устойчивом основании. При размещении или подъеме компрессора см. раздел 6 («Технические характеристики»).
- Компрессоры нельзя размещать вне помещения. Устройство нельзя эксплуатировать во влажной или мокрой среде. Запрещается применять оборудование в помещениях с наличием взрывоопасных газов, пыли или горючих веществ.
- Перед подключением компрессора к медицинскому оборудованию поставщик должен проверить его соответствие всем требованиям. См. технические данные изделия. Классификацию и оценку соответствия при встраивании должен осуществить производитель или поставщик изделия.
- Гарантия не распространяется использование устройства для целей, не описанных в данной инструкции. Производитель не несет ответственности за ущерб, к которому может привести такое использование. Весь риск принимает на себя оператор или пользователь.

10. УСТАНОВКА



Только квалифицированный специалист может установить и ввести в эксплуатацию компрессор, а также провести обучение персонала его правильному использованию и обслуживанию. Установка оборудования и подготовка всех операторов должна быть подтверждена подписью установщика на свидетельстве об установке.



Перед установкой необходимо удалить все элементы упаковки и стабилизаторы, служащие для фиксации оборудования во время транспортировки, во избежание повреждения изделия.



Предупреждение! Во время работы компрессор нагревается. Прикосновение или контакт с легко воспламеняющимся материалом может привести к ожогам или возгоранию.




Запрещено использование поврежденных шнуров для подключения к электропитанию и шлангов для подачи воздуха. Шнур питания нельзя подвергать растяжению, давлению и чрезмерно высокой температуре.

10.1. Размещение компрессора

Рис.5 - Распаковка

X

Y



Стоматологический компрессор DK50 2x4VR/110 (Рис. 5)

После распаковки необходимо поставить изделие на пол, снять упаковочные материалы и удалить крепежные детали (X и Y). Надлежащим образом подключите оборудование к компрессору. Вставьте штепсельную вилку в розетку номинального напряжения.

Стоматологический компрессор DK50 2x4VR/110/М (MD) (Рис. 5)

Распаковав устройство, разместите его на полу, снимите все упаковочные материалы и удалите фиксирующие компоненты X и Y (см. фрагмент А). Подключите выходной напорный шланг к разъему на устройстве. Вставьте штепсельную вилку в розетку номинального напряжения.

Подключите шланг(и) отвода конденсата) к резервуару для конденсата.



Стоматологический компрессор DK50 2x4VR/110/M (NDM) (Рис. 5)

После распаковки необходимо поставить изделие на пол, снять упаковочные материалы и удалить крепежные детали (X и Y). Установите осушитель на пол и прикрепите его к компрессору с помощью болтов и шайб (рис. 7). Подключите компрессор к осушителю с помощью шлангов, как показано на рис. 10 и 11. Установите шайбы на электромагнитные клапаны и соедините разъемы, как показано на рис. 9. Надлежащим образом подключите оборудование к компрессору. Вставьте штепсельную вилку в розетку номинального напряжения. Подсоедините шланг для слива конденсата от отделителя конденсата к резервуару для конденсата.

Стоматологический компрессор для установки в шкафчике DK50 2x4VR/110S (Рис. 4 и рис. 5)


После распаковки необходимо поставить изделие на пол, снять упаковочные материалы и удалить крепежные детали (X и Y). Закрепите 2 жестких стенных упора (20) в задней верхней части шкафчика и установите его в нужном расположении. Жесткие упоры обеспечивают достаточный зазор для проветривания между шкафчиком и стеной. Для установки компрессора в шкафчик необходимо удалить 4 винта и снять переднюю стенку шкафчика. Подключите разъем шкафчика (21) к компрессору. Выведите напорный шланг и шнур электропитания через отверстие в нижней задней части шкафчика, как показано на рис. 13. Установите фитинг с клапаном (37) и полиамидный шланг Ø6/Ø4 (38) в отверстие со стороны шкафчика. На отверстие, которое находится с обратной стороны шкафчика, наденьте заглушку Ø16,5. (Клиент определяет, с какой стороны необходимо установить фитинг с клапаном). Подсоедините шланг, поставляемый в стандартной комплектации, к клапану слива (39) и установите другой конец клапана внутри шкафчика. Откройте спускной клапан в ресивере. Обратите внимание, что проставленные коды взяты из изделия 2x2V.

Поднимите компрессор за ручку и разместите его в шкафчике с помощью установочной тележки (32) и колес. Вставьте шланг шкафчика (22) и манометр (30) в быстросъемную муфту компрессора и установите переднюю панель обратно. Надлежащим образом подключите оборудование к компрессору. Включите сетевой штепсель в розетку с номинальным напряжением.



38

37



39

При демонтаже компрессора для отсоединения разъема шкафчика необходимо использовать отвертку! (Рис. 6)

Рис. 6



Стоматологический компрессор для установки в шкафчике DK50 2x4VR/110S/M(MD) (Рис.4, рис.5)
 После распаковки необходимо поставить изделие на пол, снять упаковочные материалы и удалить крепежные детали X и Y (см. фрагмент А). Поместите компрессор в шкафчик, выполнив описанную выше процедуру. Перед установкой компрессора в шкафчик необходимо вывести шланг(и) отвода конденсата через отверстие в задней части шкафчика и подключить их к резервуару для конденсата. На отверстия по бокам шкафчика наденьте заглушки Ø16,5.



Для обеспечения нормальной работы осушителя резервуар для конденсата должен находиться на полу. В противном случае осушитель может быть поврежден.

Компрессор для установки в шкафчике DK50 2x4VR/110S/M (NDM) (Рис. 4 и рис. 5)

Распаковав устройство, разместите его на полу, снимите все упаковочные материалы и удалите стабилизирующие компоненты X и Y (см. фрагмент А). Установите 2 жестких стеновых упора (20) в верхней задней части шкафчика и установите его в нужном расположении. Жесткие упоры обеспечивают достаточный зазор для проветривания между шкафчиком и стеной. Для установки компрессора в шкафчик необходимо удалить 4 винта и снять переднюю стенку шкафчика. Поднимите компрессор при помощи ручки и разместите его в шкафчике с помощью установочной тележки (32) и колес. Установив компрессор, выведите напорные шланги, шланг отвода конденсата, шнур электропитания и соединители через отверстия в задней стенке шкафчика, как показано на рис. 13. Установите осушитель на пол и прикрепите его к шкафчику с помощью болтов и шайб (рис. 8). Подключите компрессор к осушителю с помощью напорных шлангов и соединителей (рис. 13). Подсоедините шланг 1 ко входу осушителя с отметкой "1". Подсоедините шланг 2 ко входу осушителя с отметкой "2". Установите шайбы на электромагнитные клапаны и соедините разъемы, как показано на рис. 9.

Подсоедините шланг для слива конденсата от отделителя конденсата к резервуару для конденсата. Подключите разъем шкафчика (21) к компрессору. Вставьте шланг шкафчика (22) и манометр (30) в быстроразъемную муфту компрессора и установите переднюю панель обратно. На отверстия по бокам шкафчика наденьте заглушки Ø16,5. Надлежащим образом подключите оборудование к компрессору. Включите сетевой штепсель в розетку с номинальным напряжением.



Для обеспечения нормальной работы осушителя резервуар для конденсата должен находиться на полу. В противном случае осушитель может быть поврежден.

Установка осушителя

DK50 2x4VR/110/M



Рис.7

DK50 2x4VR/110S/M



Рис.8

Подключение электромагнитного клапана




Рис.9

Подключение шлангов

DK50 2x4VR/110/M



Рис.10



Рис.11



Рис.12

DK50 2x4VR/110S/M

Отверстие для напорных шлангов и
шланга отвода конденсата

Отверстие для электрических
кабелей и соединителей
электромагнитного клапана



Рис.13

Положение перемычки для компрессоров DK50 2x4VR/110(M) и DK50 2x4VR/110S(M)

Чтобы гарантировать корректную работу компрессоров **DK50 2x4VR/110(M)** и **DK50 2x4VR/110S(M)**, нужно выбрать правильное положение перемычки в электромонтажной коробке компрессора. Производитель устанавливает перемычку согласно типу компрессора.

При смене компрессора с конфигурации **DK50 2x4VR/110(M)** на **DK50 2x4VR/110S(M)** (или наоборот) нужно выполнить такие шаги:



Перед каждой работой по уходу или ремонту компрессор необходимо выключить и отсоединить от сети (вытащить сетевой штепсель).

См. главу «СХЕМА ПРОВОДКИ» в руководстве пользователя.




Перемычка и заглушка в электромонтажной коробке

А – СМЕНА КОМПРЕССОРА С DK50 2x4VR/110(M) на DK50 2x4VR/110S(M)

– Снимите перемычку Z (положение «откл.»)

- Снимите перемычку Z, чтобы разорвать связь с контактной колодкой X1 (рис. a-d).
- Когда компрессор будет установлен в корпус, подключите шнур к гнезду X2 (рис.е) / X2, X3 - DK50 2x4VR/110/M(NDL) (рис.f).








В – СМЕНА КОМПРЕССОРА С DK50 2x4VR/110S(M) НА 2x4VR/110(M)

– Установите перемычку Z (положение «вкл.»)

- Установите перемычку Z (арт. 033190119-000), чтобы обеспечить связь с контактной колодкой X1 (рис. a-d).
- Когда компрессор будет установлен в корпус, подключите шнур к гнезду X2 (рис.е) / X2, X3 - DK50 2x4VR/110/M(NDL) (рис.f).



10.2. Выпуск сжатого воздуха

(Рис. 15)

Проведите напорный шланг от выпускного отверстия компрессора (1) к стоматологическому инструменту.



Рис.15

10.3. Подключение к электросети



Вставьте вилку сетевого шнура в сетевую розетку. Устройство поставляется с заземленной вилкой. Проверьте, соответствует ли это подключение местным электротехническим правилам и нормам. Напряжение и частота сети должны соответствовать данным на табличке устройства.

(Рис. 16)

- Розетка должна находиться в легкодоступном месте, чтобы в экстренной ситуации устройство можно было безопасно отключить от сети.
- Ток соединения с распределительной коробкой не должен превышать 16 А.
- Соединение штыря заземления (Ø 6 мм) (1) с другими устройствами следует выполнять в соответствии с местными электротехническими правилами и нормами. Гнездо (2), не входящее в стандартный набор, является дополнительным оборудованием.



**Запрещается контакт электрических кабелей с горячей поверхностью деталей компрессора. Это может повредить изоляцию!
В случае повреждения электрического шнура или шлангов подачи воздуха их необходимо немедленно заменить.**





Рис.16

11. МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

3N/PE ~ 400 /230 V 50Hz
ЗАЗЕМЛЕНИЕ СЕТИ TN-S [TN-C-S]
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ КАТ. 1


E1 - E4 Вентилятор компрессора
E5 - E6 Вентилятор охладителя
X1 Клемма с предохранителем
F3 Предохранитель
X2 Соединитель

M1, M2 Двигатель компрессора
F1, F2 Прерыватель
K3 Печатная плата
Q1, Q2 Замыкатель
B2 Тепловой выключатель
B1 Реле давления
P1 Счетчик часов



DK50 2x4VR/110/M (MD)

3/N/PE ~ 400 /230 V 50...60 Hz
 ЗАЗЕМЛЕНИЕ СЕТИ TN-S [TN-C-S]
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ КАТ. 1




DK50 2x4VR/110

E1 - E4
 E5 - E8
 M11, M12

Вентилятор компрессора
 Вентилятор охладителя
 Электромагнитный клапан осушителя
 Блок управления
 Клемма с предохранителем
 Язычковый переключатель
 Предохранитель
 Соединитель

M1, M2 Двигатель компрессора
 F1, F2 Прерыватель
 K3 Печатная плата
 Q11, Q12 Замыкатель
 B2 Тепловой выключатель


3/N/PE ~ 400 V 50 Hz
 ЗАЗЕМЛЕНИЕ СЕТИ TN-S [TN-C-S]
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ КАТ. 1




DK50 2x4VR/110/M(NDM)

1/N/PE ~ 230V 50/60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ КАТ. 1

E10-E13 Вентилятор коробки
X10,X11 Пробка
S10 Переключатель
P10 Индикатор обслуживания NDЛ




12. СХЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ




- 1 Входной фильтр
- 2 Компрессор
- 3 Вентилятор
- 4 -
- 5 Предохранительный клапан
- 6 Обратный клапан
- 7 Реле давления
- 8 Резивер
- 9 Манометр
- 10 Электромагнитный клапан на выходе осушителя
- 11 Охладитель
- 12 Вентилятор охладителя
- 13 Отделитель конденсата
- 14 Клапан сброса избыточного давления
- 15 Регулятор давления
- 16 Осушитель
- 17 Резервуар
- 18 Фильтр
- 19 Микрофильтр

DK50 2x4VR/110



DK50 2x4VR/110/M (NDM)



DK50 2x4VR/110/M (MD)

13. ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

(Рис. 17)

- Проверьте, удалены ли все фиксирующие элементы, которые использовались во время транспортировки.
- Проверьте надежность всех напорных воздушных соединений.
- Подключите устройство к электросети.
- Запустите компрессор с помощью реле давления (2), повернув выключатель (3) в положение "I".
- Для компрессоров, устанавливаемых в шкафчике: поверните переключатель (28, рис. 4) на передней стенке шкафчика в положение "I". Подсветка выключателя показывает, что устройство запущено.

• **Компрессор.** При введении оборудования в эксплуатацию давление в ресивере доводится до установленного уровня, при котором компрессор автоматически выключается. По мере расхода воздуха компрессор работает в автоматическом режиме, включаясь и выключаясь с помощью реле давления.

• **Компрессор с осушителем.** Компрессор работает аналогичным образом, а влага удаляется из сжатого воздуха по мере его прохождения через осушитель.

Для NDM: расширяющийся регенерационный воздух выдувается из шумоглушителя на осушитель. Этот процесс слышен как кратковременное шипение при остановке компрессора или при переключении сушильных камер во время работы компрессора.



Компрессор не укомплектован аварийным источником питания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



В экстренной ситуации отключите компрессор от сети (вытащите сетевой штепсель).



Поверхности компрессора сильно нагреваются. Контакт может привести к ожогам или возгоранию.



При длительной работе компрессора температура в шкафчике может превышать 40 °С. При этом автоматически включится охлаждающий вентилятор. После охлаждения пространства до температуры ниже 32 °С вентилятор выключится.



Автоматический запуск. Когда давление в напорном резервуаре понизится до нижнего предела, установленного в реле давления, компрессор автоматически включается. Компрессор автоматически выключается при достижении максимального уровня давления (давления выключения).

Компрессор с осушителем

Правильная работа осушителя зависит от работы компрессора и не требует технического обслуживания. Напорный резервуар не нужно очищать, так как сжатый воздух, поступающий в воздушную камеру, уже высушен.

- Запрещается изменять значения рабочего давления реле, установленные производителем. Работа компрессора при давлении ниже уровня включения может привести к перегрузке компрессора (высокому потреблению воздуха), утечкам воздуха, а также отказу компрессора или осушителя.
- Прежде чем подключать осушитель к воздушной камере, которая использовалась с компрессором без осушителя, необходимо очистить внутреннюю поверхность воздушной камеры и удалить весь конденсат. Затем соедините электрическую часть осушителя с компрессором в соответствии с монтажной схемой и действующими местными нормами.



Необходимая степень осушения воздуха достигается только при указанных условиях эксплуатации!



Степень осушения воздуха и температура конденсации снижаются, если рабочее давление не достигает минимального!
Эксплуатация осушителя при давлении на 0,5 бар ниже минимального рабочего давления может снизить температуру конденсации на выходе более чем на 10 °С!



Эксплуатация в условиях превышения максимальной рабочей температуры может привести к необратимому повреждению осушителя и необходимости его замены.

14. ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА

(Рис.17)

Для включения компрессора с помощью реле давления (2) поверните ручку (3) в положение "I" (в случае компрессоров в шкафчиках — переключатель (28, рис.4) на передней стенке шкафчика). Компрессор направляет сжатый воздух в ресивер. При потреблении сжатого воздуха давление в ресивере понижается до давления включения, компрессор включается и наполняет ресивер сжатым воздухом. При достижении давления выключения компрессор автоматически выключается и цикл повторяется. Значения давления включения и выключения можно проверить на манометре. Допустимое отклонение значений составляет $\pm 10\%$. Давление в воздушной камере не должно превышать максимальное допустимое рабочее давление.



Рис.17



Запрещено изменять значения на реле давления (2). Регулировка запрещена. Реле давления (2) отлажено производителем, и дальнейшую настройку уровней давления включения и выключения могут выполнять только квалифицированные специалисты, подготовленные производителем.


ЭКРАНЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОСУШИТЕЛЯ NDM



- Поставщик
- Контакты поставщика
- Время работы
- Используется камера А (В)

Сообщения о состоянии


- Низкое давление



с) С момента запуска компрессора до момента достижения давления 5,5 бар


d) Во время эксплуатации, если давление опускается ниже 5,1 бар

- Режим восстановления после 24 ч работы




Восстановление осушителя автоматически включается на 10 минут после 24 часов непрерывной работы компрессора.

- **Техническое обслуживание каждые 2 года**



Рассчитывается при включении устройства

- **Техническое обслуживание каждые 8000 часов работы**



Рассчитывается по общему времени эксплуатации

ОБСЛУЖИВАНИЕ

15. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Примечание.

Эксплуатирующая организация обязана обеспечить регулярную проверку оборудования не реже одного раза в 24 месяца (EN 62353) или с периодичностью, определенной в соответствующем национальном законодательстве. По результатам проверки должен быть подготовлен отчет (например, согласно EN 62353, приложение G) с указанием используемых методов измерения.

| Периодичность | Работы по техническому обслуживанию | Раздел | Исполнитель |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 раз в день | Слив конденсата При большой влажности воздуха Компрессоры без осушителей воздуха Компрессоры с осушителями воздуха | 16.2 | Пользователь |
| 1 раз в неделю | | | |
| 1 раз в неделю — проверка работы | | | |
| Один раз в год | Чистка оборудования | 16.1 | Квалифицированный специалист |
| | Проверка работы осушителя | 16.3 | |
| | Проверка предохранительного клапана | 16.4 | |
| | NDM Замена поплавка водоотделителя | 16.6 | |
| | MD Замена фильтрующих элементов фильтра и микрофильтра | 16.7 16.8 | |
| | Проверка герметичности соединений и общий осмотр оборудования | Документация по обслуживанию | |
| | Очистка радиатора и вентилятора | 16.10 | |
| 1 раз в 2 года | Регулярная проверка в соответствии с EN 62353 | 15 | |
| 1 раз в 2 года или через 5000 часов эксплуатации | Замена входного фильтра и фильтра предварительной очистки | 16.5 | |
| | NDM Замена ремонтного комплекта — осушитель Замена осушителя в обоих цилиндрах и уплотнения. Замена осушителя в обоих цилиндрах и уплотнения. Замена осушителя в обоих цилиндрах, уплотнения и всех клапанов. | 16.9 | |
| 8000 часов (или 2 года) | | | |
| 16 000 часов (или 4 года) | | | |
| 24 000 часов (или 6 лет) | | | |

16. ОБСЛУЖИВАНИЕ



Ремонтные работы, которые выходят за рамки обычного обслуживания, могут осуществляться только квалифицированным персоналом или представителем производителя.

Применяйте только те запасные части и принадлежности, которые одобрены производителем.



Перед проведением любых работ по техобслуживанию или ремонту компрессор необходимо выключить и отключить от сети (вытащить сетевой штепсель).

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО (СМ. РАЗДЕЛ 15) ВЫПОЛНЯТЬ ОПИСАННЫЕ НИЖЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ.



ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ С КОМПРЕССОРАМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫМИ В ШКАФЧИКЕ, НЕОБХОДИМО ОТКРЫТЬ ЕГО ДВЕРЦЫ.

16.1. Чистка оборудования

Оборудование, в частности охлаждающий вентилятор, нужно содержать в чистоте для обеспечения долговременной эффективности охладителя. Необходимо время от времени очищать ребра охлаждения и удалять с них пыль.

16.2. Клапан слива конденсата

Компрессоры (Рис. 18)

Отключите компрессор от электросети. Опустите давление в устройстве до уровня 1 бар или меньше, выпустив воздух через подключенный прибор. Вставьте шланг, поставляемый в стандартной комплектации, в клапан (1) и слейте конденсат из ресивера в резервуар, открыв спускной клапан (1). Подождите, пока конденсат полностью не сольется из напорного резервуара. После этого закройте спускной клапан (1) и снимите шланг, сжав пластмассовое кольцо (2) и вытащив его из клапана.




Рис 18

Шкафчики с компрессорами



38

37

Компрессоры с осушителем

При регулярной эксплуатации конденсат автоматически выводится через осушитель воздуха и улавливается в бутылку. Выньте бутылку из держателя, откройте крышку и вылейте содержимое.

16.3. Проверка работы осушителя

Проверьте работу осушителя, открыв впускной клапан. Конденсат не должен вытекать. Если во время такого проветривания появляется конденсат, обратитесь за помощью к специалисту!

16.4. Проверка предохранительного клапана

(Рис. 17)

При первом запуске компрессора проверьте правильность работы предохранительного клапана. Поверните винт (4) предохранительного клапана (1) на несколько оборотов влево, пока клапан не выпустит воздух. Выпускайте воздух из предохранительного клапана в течение нескольких секунд. Поверните винт (4) вправо до упора, чтобы закрыть клапан.



Предохранительный клапан нельзя применять для понижения давления в ресивере. Это может повредить предохранительный клапан. Клапан отлажен производителем на максимально допустимое давление. Регулировка запрещена.



Внимание! Сжатый воздух может быть опасен. При выдувании воздуха необходимо защищать глаза во избежание травм.

16.5. Замена входного фильтра и фильтра предварительной очистки

(Рис. 19)

В крышке картера двигателя компрессора размещен входной фильтр (1) и фильтр предварительной очистки (3)

Замена входного фильтра

- Руками извлеките резиновую заглушку (2).
- Выньте использованный и загрязненный фильтр.
- Вставьте новый фильтр и установите резиновую заглушку.

Замена фильтра предварительной очистки

- Руками извлеките фильтр предварительной очистки (3).
- Замените старый фильтр новым.




Рис. 19

| | Номер заказа |
|--------------------------------|---------------|
| Входной фильтр | 025200139-000 |
| Фильтр предварительной очистки | 025200150-000 |

16.6. Замена поплавка водоотделителя

(Рис. 20)

При регулярной эксплуатации осушителя необходимо заменять поплавок водоотделителя.

- Сбросьте давление.
- Демонтируйте контейнер водоотделителя.
- Извлеките отделитель конденсата.
- Ослабьте гайку поплавка в нижней части контейнера.
- Извлеките изношенный поплавок и замените его новым.
- Затяните гайку поплавка в нижней части контейнера.
- Заново установите водоотделитель конденсата, как показано на рисунке.
- Установите и завинтите контейнер водоотделителя.
- В точке символа контейнер надежно закреплен.




Рис. 20

| Водоотделитель | Номер заказа | Поплавок | Номер заказа |
|----------------|---------------|----------|---------------|
| WS010BBFX | 025200119-000 | EF1 | 025200146-000 |

16.7. Замена фильтрующего элемента фильтра

(Рис.21)

1. Потяните вниз фиксатор (1) на корпусе фильтра, поверните корпус (2) и снимите его.
2. Снимите кронштейн фильтра, вытащив и повернув его из корпуса.
3. Поверните фиксатор фильтра (4).
4. Замените фильтрующий элемент (5) и повторно установите фиксатор фильтра и поверните его, чтобы закрепить.
5. Вновь поместите кронштейн фильтра (3) в корпус и поверните его, чтобы закрепить.
6. Повторно установите корпус фильтра и поверните его до щелчка фиксатора.



| Фильтр | Номер заказа | Фильтрующий элемент | Номер заказа |
|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| AF40-F03C-6-A-PU | 025200288-000 | AF 40P-060S 5 мкм | 025200079-000 |

16.8. Замена фильтрующего элемента микрофильтра

(Рис.22)

1. Потяните вниз фиксатор (1) на микрофильтре.
2. Поверните корпус (2) и снимите его.
3. Извлеките фильтрующий элемент (3).
4. Установите новый фильтрующий элемент. Повторно установите корпус фильтра и поверните его до щелчка фиксатора.



| Микрофильтр | Номер заказа | Фильтрующий элемент | Номер заказа |
|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| AFM40-F03C-6-A-PU | 025200289-000 | AFM 40P-060AS 0,3 мкм | 025200080-000 |

16.9. Замена ремонтного комплекта осушителя NDM

Перед выполнением работ отключите устройство от источника питания и снизьте давление в ресивере до нуля.

Ремонтные работы, которые выходят за рамки обычного обслуживания, могут осуществляться только квалифицированным персоналом или представителем производителя.

Ремонтный комплект включает картридж с осушителем, прокладки и клапаны, в зависимости от периодичности обслуживания.

Индикатор показывает периодичность обслуживания:

- на экране — Zelio Logic
- на шкафчике




Fig.23-A: Spare parts




Fig.23-B: Dryer cartridge

| Осушитель | Номер заказа | Ремонтный комплект для осушителя | Номер заказа |
|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|
| NDL-60 | 035900116 | NDK-60 | |

16.10. Очистка радиатора и вентилятора

Чтобы система работала неизменно эффективно, необходимо поддерживать чистоту всего оборудования, особенно радиатора и вентилятора. Ежегодно очищайте от пыли пластины радиатора и вентилятор, используя пылесос или сжатый воздух.

17. ХРАНЕНИЕ

Если компрессор не будет использоваться в течение продолжительного времени, слейте конденсат из ресивера. Затем включите компрессор на 10 минут, оставив спускной клапан открытым (1, рис. 18). Выключите компрессор выключателем (3) на реле давления (2, рис. 17), закройте клапан слива конденсата и отсоедините устройство от электросети.

18. УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Отключите устройство от электросети.
- Сбросьте давление воздуха в напорном резервуаре, открыв спускной клапан (1, рис. 18).
- Компоненты изделия нетоксичны.
- Утилизируйте устройство в соответствии с законодательством о защите окружающей среды.

19. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТНЫХ УСЛУГАХ

Гарантийный и послегарантийный ремонт должен выполняться производителем, его уполномоченный представитель или технический персонал, одобренный поставщиком.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в устройство без уведомления. Никакие внесенные изменения не повлияют на функциональные свойства устройства.

20. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ



Предупреждение! Перед выполнением любых работ по ремонту и обслуживанию необходимо понизить давление воздуха в ресивере до нуля и отключить устройство от электросети.

В случае выхода осушителя из строя необходимо очистить внутренние поверхности воздушного резервуара и удалить весь конденсат.

Проверяйте температуру конденсации воздуха на выходе из ресивера (см. раздел 6 «Технические характеристики»), чтобы избежать повреждения подключенного оборудования.

Работы по устранению неисправностей может выполнять только квалифицированный специалист.

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компрессор не запускается | В реле давления нет напряжения Повреждена обмотка двигателя, повреждена теплоизоляция Неисправный конденсатор Заедание поршня или другой вращающейся детали Не включается реле давления | Проверьте напряжение в розетке Проверьте предохранитель — замените неисправный Ослаблена клемма — подтяните Проверьте электрический шнур — замените неисправный Замените двигатель или его обмотку Замените конденсатор Замените поврежденные детали Проверьте работу реле давления |
| Компрессор включается часто | Утечка воздуха из пневматической распределительной системы Нарушена герметичность обратного клапана В напорном резервуаре чрезмерное количество конденсированной жидкости | Проверьте пневматическую распределительную систему — уплотните негерметичное соединение Прочистите клапан, замените уплотнитель, замените клапан Слейте конденсированную жидкость |
| Чрезмерное время работы компрессора | Утечка воздуха из пневматической распределительной системы Изношено поршневое кольцо Загрязнение входного фильтра и фильтра предварительной очистки Загрязнен фильтр в осушителе Неисправен электромагнитный клапан | Проверьте пневматическую распределительную систему — уплотните негерметичное соединение Замените изношенное поршневое кольцо Замените загрязненные фильтры новыми Замените выпускной фильтр и осмотрите влагопоглотитель Почините или замените клапан |
| Компрессор шумит (стучит, издает металлические звуки) | Поврежден подшипник поршня, шатуна, подшипник двигателя Ослабленная или лопнувшая пружина | Замените поврежденный подшипник Замените поврежденную пружину |
| Осушитель не работает (в ресивере появляется конденсат) | Мембранный осушитель | |
| | Неисправный охлаждающий вентилятор | Замените вентилятор Проверьте подачу электроэнергии |
| | Поврежденный осушитель | Замените осушитель |
| | Загрязнение автоматического слива конденсата на фильтрах | Очистите или замените |
| | Загрязненные фильтрующие элементы фильтра и микрофильтра | Замените старые элементы новыми |
| | Осушитель NDM | |
| Понижение температуры конденсации | 1. Недостаточное давление на входе 2. Электрическая неисправность 3. Влажный или загрязненный влагопоглотитель 4. Чрезмерное потребление воздуха 5. Высокая температура воздуха на входе 6. Нехватка чистого воздуха 7. Заблокирован глушитель вытяжки | 1. Давление на входе должно быть не ниже 4 бар. Если это не так, отрегулируйте и установите давление на входе. 2. Убедитесь, что устройство включено, а передняя панель осушителя подсвечена. Проверьте цикл осушителя. 3. Устраните источник загрязнения. Замените картриджи — не используйте их повторно. 4. Убедитесь, что производительность осушителя соответствует необходимому воздушному потоку. 5. Проверьте технические характеристики. 6. Отмените неправильные параметры и обратитесь к специалисту по обслуживанию оборудования для их настройки. 7. Обратитесь к специалисту по обслуживанию оборудования. |
| Сбой цикла осушителя | 8. Неисправность контроллера 9. Индикатор не загорается 10. Недостаточное давление на входе 11. Нарушение проветривания при восстановлении 12. Остановлен выходной поток | 8. Проверьте электропитание контроллера. Посмотрите на экран и убедитесь, что электромагнитные клапаны работают в обычном циклическом режиме. 9. Проверьте питание и предохранители устройства 10. Давление на входе не должно быть ниже 4 бар. Если это не так, отрегулируйте и установите давление на входе. 11. Если на электромагнитный клапан поступает питание, но он работает неисправно, замените его. Когда клапан работает надлежащим образом, при проветривании на выходе можно услышать щелчок 12. Проверьте воздушный поток на входе. |
| Постоянное проветривание | 13. Осушитель не запускается 14. Неравномерный воздушный поток из вытяжки | 13. Отключите и перезапустите осушитель. Прежде чем включать осушитель, проверьте, находится ли он под давлением. Это обязательное условие для его включения. 14. Дефектный или поврежденный клапан. Необходимо техническое обслуживание |